- **Eis 1.2.16* en 1.2.32 * - Temperatuur in de opslagplaatsen – niveau 3**

Voor bepaalde producten dienen in koelcellen en andere opslagruimtes temperatuurbeheersing en ventilatie te worden toegepast. De koelcel dient voorzien te zijn van een optimale temperatuurinstelling. Temperaturen dienen ook regelmatig gecontroleerd te worden en geregistreerd in geval van lange termijn bewaring (meer dan 24 u).
Voor GOEG moet de temperatuur van de partij gemeten en geregistreerd worden in geval van lange termijn bewaring (meer dan 6 weken).

	Type opslag	Temperatuur (°C)	Opmerkingen	Te nemen maatregelen

Wanneer een thermometer of een peillood wordt gebruikt in een bewaarloods of koelcel, wordt aangeraden om jaarlijks de correcte werking na te gaan. Controle gebeurt ten opzichte van een geijkte thermometer, eventueel kan een controle attest bewaard worden. De goede werking van de thermometer kan ook gecontroleerd worden ten opzichte van smeltend ijs.